東鋼風力發電股份有限公司電業簡明月報表

公開揭露網址 <http://www.tunghosteel.com/about/relation>

表 1-1 裝置容量

民國 114 年 02 月份

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
風力	東鋼/龍港	1	2,300	0	
風力	東鋼/龍港	2	2,300	0	
風力	東鋼/龍港	3	2,300	0	
風力	東鋼/龍港	4	2,300	0	
風力	東鋼/龍港	5	2,300	0	
太陽能	東鋼風力/台中物流	1	1,449.9	100	
太陽能	東鋼風力/台北港倉庫	1	1,096.2	100	
太陽能	東鋼風力/桃園加工中心一	1	935.22	100	
太陽能	東鋼風力/東糖	1	139.52	100	
太陽能	東鋼風力/東高(第一階段)	1	1282.93	100	
太陽能	東鋼風力/東桃	1	1289.52	100	
太陽能	東鋼風力/東高(第二期)	1	3660.22	100	

太陽能	東鋼風力/東苗(第一階段)	1	345.53	100	
太陽能	東鋼風力/東苗(第二階段)	1	6590.685	100	
太陽能	東鋼風力/東桃二	1	197.1	100	
合計			28,486.825	66.67	共 5 組風力 10 組太陽能

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。

表 1-2 發電量

民國 114 年 02 月份

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)	
風力	東鋼/龍港	1	664,171	77.29%					0	0	
風力	東鋼/龍港	2	307,958	-27.38%					0	0	
風力	東鋼/龍港	3	555,156	0.41%					0	0	
風力	東鋼/龍港	4	538,306	44.39%					0	0	
風力	東鋼/龍港	5	581,538	84.73%					0	0	
太陽能	東鋼風力/台中物流	1	114,993	-22.31%					0	0	
太陽能	東鋼風力/台北港倉庫	1	57,867	100%					0	0	
太陽能	東鋼風力/桃園加工中心一	1	53,258	100%					0	0	
太陽能	東鋼風力/東糖	1	10,958	100%					0	0	
太陽能	東鋼風力/東高(第一階段)	1	104,484	100%					0	0	
太陽能	東鋼風力/東桃	1	63,371	100%					0	0	
太陽能	東鋼風力/東高(第二期)	1	305,790	100%					0	0	

太陽能	東鋼風力/ 東苗(第一 階段)	1	22,165	100%					0	0
太陽能	東鋼風力/ 東苗(第二 階段)	1	388,122	100%						
太陽能	東鋼風力/ 東桃二	1	11,173	100%						
合計			3,779,310	70.48%	35,421	-1.17	3,743,889	30.37	0	0

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 114 年 02 月份

(1)容量因數、可用率、最大出力值

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	
風力	東鋼/龍港	1	42.97	83.62	44.33	31.13	98.57	6.06	98.98	6.76	100	9.1	100	0	
風力	東鋼/龍港	2	19.92	-24.79	26.17	-23.92	92.98	-7.02	95.43	-7.68	44.17	-55.13	44.22	-55.78	
風力	東鋼/龍港	3	35.92	4.00	38.03	-9.78	100	0.00	99.09	-1.82	66	-34	66	-34	
風力	東鋼/龍港	4	34.83	49.55	37.36	10.96	99.90	0.53	99.95	0.91	76.83	-21.57	76.83	-23.17	
風力	東鋼/龍港	5	37.63	91.33	37.62	21.30	100	0.83	100.0	0.83	100	27.2	100	0	
太陽能	東鋼風力/台中物流	1	11.80	-19.18	11.9	-19.18	100	0.00	100	100	70.90	-0.83	70.90	-0.83	
太陽能	東鋼風力/台北港倉庫	1	7.86	100	8.39	100	100	100	100	100	72.43	72.43	72.43	72.43	
太陽能	東鋼風力/桃園加工中心一	1	8.47	100	8.66	100	100	100	100	100	69.87	69.87	71.64	71.64	
太陽能	東鋼風力/東糖	1	11.69	100	11.42	100	100	100	100	100	77.98	77.98	77.98	77.98	
太陽能	東鋼風力/東高(第一階段)	1	12.12	100	11.49	100	100	100	100	100	66.17	66.17	66.17	66.17	
太陽能	東鋼風力/東桃	1	7.31	100	7.81	100	100	100	100	100	61.49	61.49	61.49	61.49	

太陽能	東鋼風力/東高(第二期)	1	12.43	100	11.58	100	100	100	100	100	68.38	68.38	68.38	68.38	
太陽能	東鋼風力/東苗(第一階段)	1	9.55	100	9.96	100	100	100	100	100	68.39	68.39	68.39	68.39	
太陽能	東鋼風力/東苗(第二階段)	1	8.76	100	8.96	100	100	100	100	100	62.62	62.62	62.62	62.62	
太陽能	東鋼風力/東桃二	1	8.44	100	8.44	100	100	100	100	100	66.26	66.26	66.26	66.26	
合計			17.98	72.30	18.81	60.70	99.43	60.03	99.56	66.60	71.43	35.89	71.55	33.44	

表 1-5 機組停機容量

民國 114 年 02 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		下個月	
		停機 裝置容量	停機期間	停機 裝置容量	停機期間
1	K7	2300	2025/2/19 19:01~2025/2/19 22:29		
1	K7	2300	2025/2/20 0:10~2025/2/20 8:51		
1	K6	2300	2025/2/20 8:51~2025/2/20 11:01		
2	K6	2300	2025/2/12 9:19~2025/2/12 15:53		
2	K7	2300	2025/2/22 5:03~2025/2/23 8:40		
2	K6	2300	2025/2/23 8:40~2025/2/23 11:31		
2	K6	2300	2025/2/25 11:12~2025/2/25 13:58		
2	K6	2300	2025/2/26 8:44~2025/2/26 10:35		
2	K7	2300	2025/2/26 12:18~2025/2/26 12:43		
2	K6	2300	2025/2/26 12:43~2025/2/26 14:28		
2	K6	2300	2025/2/27 10:17~2025/2/27 14:16		

4	K6	2300	2025/2/26 10:43~2025/2/26 11:26		
---	----	------	---------------------------------	--	--

表 2-1 轉供予用戶之售電量

民國 114 年 02 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
風力	2,611,708	30.37	5,713,940	15.54
太陽能	1,132,181	100	2,343,969	100
合計	3,743,889	65.19	8,057,909	57.77

備註：能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。

收支實績比較表

民國 114 年 02 月份

項 目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同期 (D)	差異 (C-D)
1. 營業收入	22,274,622	12,244,611	10,030,011	75,769,222	28,976,025	46,793,197
電業收入	14,994,686	11,393,089	3,601,597	32,805,634	28,124,503	4,681,131
其他營業收入	7,279,936	851,522	6,428,414	42,963,588	851,522	42,112,066
2. 營業支出	12,555,941	6,460,759	6,095,182	26,061,909	16,378,473	9,683,436
營業成本	11,999,617	4,949,129	7,050,488	24,240,031	11,831,185	12,408,846
營業費用	556,324	1,511,630	-955,306	1,821,878	4,547,288	-2,725,410
3. 營業收益(1-2)	9,718,681	5,783,852	3,934,829	49,707,313	12,597,552	37,109,761
4. 稅前盈餘	9,718,681	5,783,852	3,934,829	49,707,313	12,597,552	37,109,761

東鋼風力發電股份有限公司 114 年 02 月份 營運綜合摘要分析報告：

裝置每部容量 2,300 瓩風機 5 部於民國 98 年 12 月裝機完成，因台電輸電線路架設遭遇線下地主抗爭，直至 102 年 2 月方完成，後因線路使用權因素至 104 年底方併入台電系統並開始調機試轉，105 年 8 月取得電業執照開始商轉。

東鋼風力發電股份有限公司於 112.01 開始改為轉供於企業用戶。

113.02 東鋼風力台中物流中心太陽光電開始改為轉供於企業用戶。

113.06 東鋼風力台北港倉庫、桃園加工中心一、東高(第一階段)、東糖太陽光電開始改為轉供於企業用戶。

113.07 東鋼風力東桃、東高(第二階段)、東苗(第一階段)太陽光電開始改為轉供於企業用戶。

113.12 東鋼風力東桃二、東苗(第二階段)太陽光電開始改為轉供於企業用戶。

02 月份風力毛發電合計 2,611,708 度，平均風速 8.01 M/sec，較去年同期發電 2,003,357 度，平均風速 6.38 M/sec 為高。

02 月份太陽光電毛發電合計 1,132,181 度：

1. 台中物流中心 114,993 度。

2. 台北港倉庫 57,867 度。

3. 桃園加工中心一 53,258 度。
4. 東糖 10,958 度。
5. 東高(第一階段) 104,484 度。
6. 東桃 63,371 度。
7. 東高(第二期) 305,790 度。
8. 東苗(第一階段) 22,165 度。
9. 東苗(第二階段): 388,122 度。
10. 東桃二: 11,173 度。